

深圳市海鹏信电子股份有限公司污水处理台账

编号:

日期/时间	药剂用量										排放记录			操作员
2017 2-5	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量 (KG)	水表数 (T)	排水量 (T)	
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性碳	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	3 (PAM) 池	4池	5 (氧化剂) 池	次氯酸钠			
	20	7	20	7	7	7	0-4	5	5	0	0	0	0	0
	磷酸盐					PH值					COD			
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池		
	0.70	0.65	0.45	0.40	14	12.5	7.8	7.5	6.3	5.5	4.0	3.5	3.5	3.5
	药剂用量										排放记录			操作员
	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量	
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性碳	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	3 (PAM) 池	4池	5 (氧化剂) 池	次氯酸钠			
	16	2	2	16	3	3	0	3	3	5	2	2	2	2
2017 2-7	磷酸盐				PH值				COD					
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池		
	0.75	0.65	0.55	0.40	13	12	7.7	6.9	6.5	5.7	4.8	3.5	3.5	3.5
	药剂用量										排放记录			操作员
	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量	
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性碳	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	3 (PAM) 池	4池	5 (氧化剂) 池	次氯酸钠			
	20	7	7	20	6	7	0	0	0	3	3	5	3	3
	磷酸盐				PH值				COD					
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池		
	0.78	0.65	0.54	0.45	13.5	11.8	7.4	6.8	6.6	4.8	4.5	4.0	4.8	4.0
2017 2-13	磷酸盐				PH值				COD					
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池		
	0.78	0.65	0.54	0.45	13.5	11.8	7.4	6.8	6.6	4.8	4.5	4.0	4.8	4.0
	药剂用量										排放记录			操作员
	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量	
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性碳	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	3 (PAM) 池	4池	5 (氧化剂) 池	次氯酸钠			
	20	7	7	20	6	7	0	0	0	3	3	5	3	3
	磷酸盐				PH值				COD					
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池		
	0.78	0.65	0.54	0.45	13.5	11.8	7.4	6.8	6.6	4.8	4.5	4.0	4.8	4.0

深圳市海鹏信电子股份有限公司污水处理台账

编号:

日期/时间	药剂用量										排放记录				操作员
2017 2-18	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				5 (氧化剂) 池		污泥量 (KG)	水表数 (T)	排水量 (T)		
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	4池	次氯酸钠						
	10	8	8	10	14	6	0.1	5	0	9761	1				
	磷酸盐				PH值				COD						
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池			
	0.71	0.63	0.52	0.42	13.5	12.5	7.8	7.5	7.1	6.8	5.7	4.5			
	药剂用量										排放记录				操作员
2017 2-23	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				5 (氧化剂) 池		污泥量	水表数	排水量		
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	4池	次氯酸钠						
	8	5	5	8	4	4	0	0	0	5	9763.5	2.5			
	磷酸盐				PH值				COD						
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池			
	0.77	0.64	0.59	0.48	12.15	12	7.9	6.8	6.8	5.7	4.6	4.0			
	药剂用量										排放记录				操作员
2017 2-25	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				5 (氧化剂) 池		污泥量	水表数	排水量		
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	4池	次氯酸钠						
	6	2	3	5	0	0	0	0	0	0	9765	1.5			
	磷酸盐				PH值				COD						
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池			
	0.79	0.70	0.68	0.60	14	13.1	7.7	6.8	6.5	5.4	4.8	4.0			
	药剂用量										排放记录				操作员

深圳市海鹏信电子股份有限公司污水处理台账

编号:

日期/时间	药剂用量												排放记录			操作员
2017 2-28	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量 (KG)	水表数 (T)	排水量 (T)	王景峰		
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	活性碳	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠						
	24	5	8	23	23	7	7	0.3	4.5	5	3	9768	3			
	磷酸盐				PH值				COD							
	原水池	混凝池	沉淀池	过虑吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过虑吸附池				
	0.71	0.56	0.46	0.40	13.5	12.5	7.7	7.5	7.5	6.3	5.4	4.3				
	药剂用量												排放记录			
	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量			
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	活性碳	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠						
	5	2	5	8	8	2	5	0	0	0	2	9770	2			
2017 3-2	磷酸盐				PH值				COD					王景峰		
	原水池	混凝池	沉淀池	过虑吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过虑吸附池				
	0.75	0.63	0.45	0.40	13.5	12.8	8.1	7.8	7.7	6.5	5.9	5.0				
	药剂用量												排放记录			
	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量			
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	活性碳	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠						
	3	2	3	3	3	5	3	0	0	0	3	9773	3			
	磷酸盐				PH值				COD							
	原水池	混凝池	沉淀池	过虑吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过虑吸附池				
	0.78	0.71	0.65	0.50	13.5	12	7.7	7.5	7.5	6.3	5.5	4.7				
2017 3-8	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量	王景峰		
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	活性碳	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠						
	3	2	3	3	3	5	3	0	0	0	3	9773	3			
	磷酸盐				PH值				COD							
	原水池	混凝池	沉淀池	过虑吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过虑吸附池				
	0.78	0.71	0.65	0.50	13.5	12	7.7	7.5	7.5	6.3	5.5	4.7				

深圳市海鹏信电子股份有限公司污水处理台账

编号:

日期/时间	药剂用量										排放记录			操作员
2017 3-12	1 (氧化钙) 池			2 (PAC) 池			3 (PAM) 池	4池	5 (氧化剂) 池	污泥量 (KG)	水表数 (T)	排水量 (T)	王有峰	
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠					
	15	8	8	15	6	15	0.4	12	12	4	9777	4		
	磷酸盐					PH值					COD			
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池		
	0.78	0.67	0.60	0.55	12.5	12	7.6	7.3	77	70	60	145		
	药剂用量										排放记录			
	1 (氧化钙) 池			2 (PAC) 池			3 (PAM) 池	4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量		
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠					
	3	3	3	3	2	3	0	0	0	0	9780	3		
2017 3-16	磷酸盐					PH值					COD			王有峰
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池		
	0.75	0.71	0.65	0.45	13.1	12.5	7.7	7.3	75	65	50	47		
	药剂用量										排放记录			
	1 (氧化钙) 池			2 (PAC) 池			3 (PAM) 池	4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量		
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠					
	10	6	10	10	6	8	0.6	12	13	3	9785	5		
	磷酸盐					PH值					COD			
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池		
	0.81	0.75	0.67	0.60	13.7	12.8	8.0	7.5	76	65	60	57		
2017 3-20	1 (氧化钙) 池			2 (PAC) 池			3 (PAM) 池	4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量	王有峰	
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠					
	10	6	10	10	6	8	0.6	12	13	3	9785	5		
	磷酸盐					PH值					COD			
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池		
	0.81	0.75	0.67	0.60	13.7	12.8	8.0	7.5	76	65	60	57		

深圳市海鹏信电子股份有限公司污水处理台账

编号:

日期/时间	药剂用量										排放记录				操作员
	1 (氧化钙) 池		2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量 (KG)	水表数 (T)	排水量 (T)				
2017 3-25	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	次氯酸钠							
	10	6	6	10	3	3	0	0		9790	5				
	磷酸盐								COD						
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池			
	0.75	0.67	0.55	0.50	12.8	12.4	7.6	6.9	7.4	6.3	5.1	4.8			
	药剂用量										排放记录				
2017 3-31	1 (氧化钙) 池		2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量				
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	次氯酸钠							
	10	3	3	10	3	3	0.2	10	3	9793	3				
	磷酸盐								COD						
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池			
	0.73	0.65	0.57	0.48	12.8	12	7.5	6.8	7.6	5.7	4.3	4.0			
2017 4-3	1 (氧化钙) 池		2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量				
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	次氯酸钠							
	15	5	5	15	3	3	0.2	3	3	9800	7				
	磷酸盐								COD						
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池			
	0.74	0.63	0.55	0.45	13.0	12.8	7.8	7.4	7.6	6.5	5.4	4.9			

深圳市海鹏信电子股份有限公司污水处理台账

编号:

日期/时间	药剂用量										排放记录				操作员	
2017 4-6	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量 (KG)	水表数 (T)	排水量 (T)	王三 4/3		
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚合氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠							
	5	2	5	5	3	2	0.2	0	0	9802	2					
	磷酸盐				PH值				COD							
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池				
	0-83	0-75	0-67	0-59	13-2	12-9	7-8	7-5	83	64	55	45				
	药剂用量										排放记录					
	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量			
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚合氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠							
	7	2	6	4	0	0	0	0	0	5	9805	3				
2017 4-10	磷酸盐				PH值				COD							
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池				
	0-81	0-75	0-69	0-55	12-8	12-3	7-9	7-5	73	69	58	49				
	药剂用量										排放记录					
	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量			
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚合氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠							
	10	5	4	10	3	3	0-3	10	10	3	9810	5				
	磷酸盐				PH值				COD							
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池				
	0-77	0-65	0-59	0-51	12-8	12-3	8-1	7-8	75	64	55	43				
2017 4-15	药剂用量										排放记录					
	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量			
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚合氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠							
	10	5	4	10	3	3	0-3	10	10	3	9810	5				
	磷酸盐				PH值				COD							
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池				
	0-77	0-65	0-59	0-51	12-8	12-3	8-1	7-8	75	64	55	43				
	药剂用量										排放记录					
	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				4池	5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量			
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性炭	聚合氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠							

深圳市海鹏信电子股份有限公司污水处理台账

编号:

日期/时间	药剂用量										排放记录			操作员
2017 4.20	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				5 (氧化剂) 池	污泥量 (KG)	水表数 (T)	排水量 (T)	王书峰	
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性碳	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠					
	2	3	2	3	2	3	0-1	0	0	9812	2			
	磷酸盐				PH值				COD					
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池		
	0-82	0-78	0-75	0-65	12-2	12-5	7-8	7-1	75	67	57	48		
	药剂用量										排放记录			
	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量		
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性碳	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠					
	5	5	5	5	04	4	0.3	2	4	3	9815	3		
2017 4.25	磷酸盐				PH值				COD			王书峰		
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池		过滤吸附池	
	0-85	0-69	0-58	0-48	12-7	12-1	8-2	7-8	65	54	49		60	
	药剂用量										排放记录			
	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数		排水量	
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性碳	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠					
	55	1	5	5	2	2	0	0	0	2	9818		3	
	磷酸盐				PH值				COD					
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池		过滤吸附池	
	0-89	0-77	0-71	0-65	12-9	11-5	7-6	7-0	75	69	158		47	
2017 4.26	1 (氧化钙) 池				2 (PAC) 池				5 (氧化剂) 池	污泥量	水表数	排水量	王书峰	
	氧化钙	氢氧化钠	氯化钙	活性碳	聚氯化铝	氯化钙	聚丙烯酰胺	硫酸	次氯酸钠					
	55	1	5	5	2	2	0	0	0	2	9818	3		
	磷酸盐				PH值				COD					
	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池	混凝池	沉淀池	回调池	清水池	原水池	混凝池	沉淀池	过滤吸附池		
	0-89	0-77	0-71	0-65	12-9	11-5	7-6	7-0	75	69	158	47		